GRIGLIATURA FINE

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

GRIGLIATURA GROSSOLANA

DISSABBIATURA /DISOLEATURA

SCOLMATORE/ RIPARTITORE DI PORTATA

VASCA DI OSSIDAZIONE

Misura di portata

MP

Misura di portata

MP

Griglia grossolana

Misura di portata

MP

TURBINA DI AERAZIONE SUPERFICIALE

Rete diffusori

Compressore rete aria

Arrivo fognatura

Ø400 PVC

Ø400 PVC

Pompa centrifuga

Pompa centrifuga

Pompa centrifuga

Griglia fine

SEDIMENTAZIONE SECONDARIA

Carroponte

POZZO FANGHI

DISINFEZIONE FINALE

POZZETTO FISCALE

Misura di torbidità

T

Al corpo idrico superficiale

Pompa centrifuga

Pompa centrifuga

Pompa centrifuga

Allo smaltimento

Allo smaltimento

Allo smaltimento

Allo smaltimento

LOCALE TECNICO

POZZO AUTOCLAVE

Pompa centrifuga

ISPESSITORE FANGHI

LETTI DI ESSICAMENTO

LEGENDA FLUSSI E PIPING

- Linea Acqua su tubazione
- Linea Acqua in canale
- Linea Acqua by-pass
- Linea Aria
- Linea Fanghi
- Linea Schiume
- Linea Flottati
- Linea Grigliato
- Linea Sabbie

LEGENDA ELETTROMECCANICA E SISTEMI DI MISURA

- Griglia fine — Elettromeccaniche esistenti
- MP — Sistemi di misura esistenti

VALVOLE E PARATOIE

- V. SARACINESCA
- V. RITEGNO A PALLA
- V. SFERA
- PARATOIA
- SCUM BOX
- V. TELESCOPICA

PIAVE SERVIZI

Le forme dell'acqua

ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VAZZOLA CON INTEGRAZIONE DELLA POTENZIALITA' A 7.000 A.E.

PROGETTO DEFINITIVO

04.6EG

SCHEMA DI FLUSSO STATO DI FATTO: LINEA ACQUE E LINEA FANGHI

codice elaborato VAZ 04 D DE 04.6 EG

REV. 00

scala -:-

data 30 Aprile 2020

IL PROGETTISTA
(ing. Raffaele Marciano)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Matteo Sanna)

ATTUAZIONE E PROGETTAZIONE:
UFFICIO PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E DDLL

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Carlo Pesce)

COLLABORAZIONE ESTERNA:

I PROGETTISTI
(ing. Enrico Maria Battistoni)

(ing. Lorenzo Burzacca)
(ing. Emanuela Cola)
(ing. Andrea Soricetti)

Ingegneria Ambiente SaA

\\server-ogg\Commesse\2020\18_2020_Vazzola\[PIAVE SERVIZI]\18-20_Elaborati grafici\18-20_Tavole architettoniche\VAZ 04 D DE_04.6_Schema di flusso_stf_rev.02.dwg