

Prot. 75

Conegliano, 20/01/2020

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA

Oggetto: Costruzione della condotta adduttrice Falzè - Nervesa. Attraversamento fiume Piave.

Il giorno 20/01/2020 alle ore 16:00 presso la sede del Consiglio di Bacino Veneto Orientale in Viale Veneto 46 a Conegliano (TV), si riunisce la Conferenza dei servizi di cui all'oggetto, a seguito di convocazione note prot. n. 762 del 17/10/2019 e 885 del 17/12/2019.

Sono presenti, in rappresentanza degli enti con diritto di voto, i seguenti signori:

- Dott. Agostino Battaglia direttore del Consiglio di Bacino Veneto Orientale, Presidente della Conferenza dei Servizi;
- Dott.ssa Paola Guzzo Presidente del Consiglio di Bacino Veneto Orientale;
- Ing. Alvisè Lucchetta in rappresentanza della Regione Veneto;
- Il Sindaco Mirco Villanova e l'assessore Paola Balliana in rappresentanza del Comune di Sernaglia della Battaglia;
- Il Sindaco Ing. Fabio Vettori in rappresentanza del Comune di Nervesa della Battaglia.

Risultano presenti senza diritto di voto:

- In rappresentanza della ditta proponente Alto Trevigiano Servizi s.p.a. l'Ing. Roberto Durigon direttore generale e l'ing. Filippo Guerra.
- In rappresentanza dello Studio ingegneria 2P e associati l'ing. Raffaele Picci e l'ing. Bisetto Nicola.

Segretario Verbalizzante è l'Ing. Antonio Susanna.

La regione Veneto U.O. Servizio Idrico Integrato con nota prot. n. 539785 del 13/12/2019 ha espresso parere favorevole.

Risultano assenti, pur avendo diritto di voto, i seguenti enti che hanno fatto pervenire il proprio parere favorevole:

- AP Reti Gas s.p.a. con nota del 16/12/2019 ha dichiarato che in corrispondenza dell'area interessata dai lavori non sono presenti condotte e impianti di gestione;
- Provincia di Treviso con nota prot. n. 65121 del 21/10/2019 ha dichiarato che non deve rilasciare alcuna dichiarazione;
- Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali con nota prot. n. 6785 del 18/12/2019 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- Snam rete gas s.p.a. con nota prot. 328 MONT/vf del 23/10/2019 ha dichiarato che i lavori non interferiscono con gli impianti di proprietà.

PREMESSO

- che L'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce che i progetti definitivi delle opere degli interventi previsti nei piani di investimento, sono approvati dai Consigli di Bacino, che provvedono alla convocazione di apposita Conferenza dei servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Il Gestore Alto Trevigiano Servizi s.p.a. con nota prot. n. 27441 del 30/07/2019 ha trasmesso il progetto definitivo in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente della Conferenza dei Servizi apre la seduta alle ore 16:00, la dichiara valida in quanto sono presenti gli enti con diritto di voto oltre a quelli che hanno già provveduto ad inviare il proprio parere favorevole, come sopra indicato.

La ditta proponente illustra il progetto di in oggetto, il Presidente da lettura dei pareri pervenuti e invita i rappresentanti delle amministrazioni invitate ed intervenute ad esprimere le loro definitive valutazioni.

Il dott. Agostino Battaglia segnala l'obbligo della direzione di avvisare il servizio pesca della Provincia di Treviso prima di deviare, anche provvisoriamente il corso d'acqua, al fine di preservare la fauna ittica.

L'ing. Lucchetta in rappresentanza della Regione Veneto esprime parere favorevole evidenziando la necessità di stoccare il materiale risultante in zone non interessate da eventuali morbide, la realizzazione del pozzetto dal lato di Nervesa non dovrà sporgere così sarà protetto in caso di eventuale piena, per lo stesso motivo è opportuno proteggere la tubazione esistente con scogliera. La tubazione verso monte sarà rimossa e ripristinato il corso d'acqua. Sarà inoltre necessario valutare il posizionamento dell'attrezzatura di cantiere in funzione delle piene.

Il sindaco del comune di Sernaglia della Battaglia evidenzia la necessità di stralciare il cap. 21 della Relazione Renerale che fa riferimento alla diga di Falzè. Si richiede inoltre che non vi sia il cantiere attivo nel periodo estivo e che la strada di accesso venga ripristinata al termine dei lavori.

Visti gli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Con voti favorevoli unanimi degli enti presenti aventi titolo



LA CONFERENZA DEI SERVIZI DETERMINA

Di approvare il Progetto definitivo di "Costruzione della condotta adduttrice Falzè - Nervesa. Attraversamento fiume Piave" e di recepire le prescrizioni e raccomandazioni dei seguenti enti:

- AP Reti Gas s.p.a. con nota del 16/12/2019 ha dichiarato che in corrispondenza dell'area interessata dai lavori non sono presenti condotte e impianti di gestione;
- Provincia di Treviso con nota prot. n. 65121 del 21/10/2019 ha dichiarato che non deve rilasciare alcuna dichiarazione;
- Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali con nota prot. n. 6785 del 18/12/2019 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- Snam rete gas s.p.a. con nota prot. 328 MONT/vf del 23/10/2019 ha dichiarato che i lavori non interferiscono con gli impianti di proprietà;
- La regione Veneto U.O. Servizio Idrico Integrato con nota prot. n. 539785 del 13/12/2019 ha espresso parere favorevole;
- E quelle emerse in sede di dibattito ed elencate nelle premesse.

Il presidente conclude i lavori della Conferenza dei servizi alle ore 17.10.

Copia del presente verbale verrà trasmessa a tutti gli enti convocati alla presente Conferenza dei Servizi.



B. L. Ag. -

Thimo F. -

F. H. -

Leone M. -

A. S. -

Edo. C. -

Roberto D. -

L. L. - B. -












Bellicano P. -

.....

FOGLIO PRESENZE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Conegliano, 20/01/2020 ore 16:00

**Costruzione della condotta adduttrice Falzè - Nervesa. Attraversamento fiume Piave -
 Approvazione progetto definitivo.**

ENTE	COGNOME E NOME	QUALIFICA/TITOLO	FIRMA
Reg. Veneto	LUCHETTA ALISE	DIR. REGIONALE	
ATO	GUZZO PAOLA	PRESIDENTE	
ATO	BATTAGLIA AGOSTINO	DIRETTORE	
COMUNE DI NERVESA D. BATTAGLIA	LETTERI FABIO	SINDACO	
ATS	GUERRA FILIPPO	TECNICO	
ATS	DURIGON ROBERTO	DIRETTORE GEN	
INGEGNERIA 2P	PICCI RAFFAELE	PROGETTISTA	
INGEGNERIA 2P	BISOTTO NICOLA	PROGETTISTA	
COMUNE SERNAGLIO	WILCO VILLOMBRO	SINDACO	
COMUNE DISERNAGLI A	BALLIANA PAOLA	ASSOSSOVI	
ATO	SUSANNA ALEXANDRO FIDELI ZONARDO		



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 13 DIC. 2019

Protocollo N° 539785

Class: C.101

Prat. Fasc.

Allegati N°

Oggetto: D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - art. 158 bis - Servizio idrico integrato. Convocazione Conferenza dei servizi decisoria. Progetto definitivo: Costruzione della condotta adduttrice Falzè - Nervesa. Attraversamento fiume Piave. Parere.
Rif. nota Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" prot. n. 762 del 17.10.2019.

Al Consiglio di Bacino "Veneto Orientale"
pec@aatovo.legalmail.it

e p.c. al Segretario Generale della Programmazione
Dott.ssa Ilaria Bramezza
SEDE

al Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Dott. Nicola Dell'Acqua
SEDE

alla Direzione Difesa del Suolo
U.O. Genio Civile di Treviso
SEDE

In riferimento all'avvio del procedimento di approvazione ed indizione della Conferenza dei Servizi decisoria per il progetto in argomento, fissata per il giorno 19 dicembre p.v., la scrivente Direzione, competente con riguardo alla materia del Servizio Idrico Integrato, comunica l'impossibilità della partecipazione alla seduta da parte del personale ad essa afferente a causa di improcrastinabili impegni di servizio.

Esaminati gli elaborati progettuali resi disponibili via web, si rappresenta in ogni caso che non si rilevano elementi ostativi all'approvazione del progetto in argomento e alla realizzazione dell'opera e si esprime pertanto parere favorevole.

Distinti saluti.

Il Direttore
- Ing. Loris Tomiato -

Direzione Ambiente
Direttore: Ing. Loris Tomiato
U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque
Direttore: Ing. Fabio Strazzabosco
Tel. 041 279 53221 fax 041 279 2445
fabio.strazzabosco@regione.veneto.it

19-12-12 CdB Vitor CS coll acq Nervesa Falzè.doc

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel 041/2792143-2186 - fax 041/2792445-3940
ambiente@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco LKUECV

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279



Reti Gas

Rif. AV/ac/mdm

Pieve di Soligo, 16 dicembre 2019

Spett.le

Consiglio di Bacino

ATO Veneto Orientale

Viale Veneto, 46

31015 – Conegliano (TV)

pec@aatovo.legalmail.it

OGGETTO: Conferenza di Servizi decisoria – Progetto Definitivo “Costruzione della condotta adduttrice Falzè-Nervesa – Attraversamento Fiume Piave” - Risposta

Egregi Signori,

a seguito del ricevimento a mezzo PEC dell'indizione Conferenza dei Servizi decisoria, con nota prot. 762 del 17.10.2019, analizzati gli elaborati di progetto inviatici, siamo ad informarvi che in corrispondenza dell'area interessata dai lavori non sono presenti condotte gas e impianti di gestione AP Reti Gas S.p.A.

Distinti saluti.


AP Reti Gas S.p.A.

Chief Technology Officer

Ing. Antonio Vendraminelli

Visto: Responsabile Ingegneria

Ing. Andrea Collodel



PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le

Prot. N° 2019/0065121

Treviso, 21/10/2019

Pratica. N° 2019/102

Resp. Procedimento: Simone Busoni (0422 656768)

Resp. Istruttoria: Simone Busoni (0422 656768)

inviato tramite P.E.C.
pec@aatovo.legalmail.it

AL CONSIGLIO DI BACINO
VENETO ORIENTALE
Via Veneto, 46
31015 CONEGLIANO (TV)

OGGETTO: Convocazione Conferenza dei servizi decisoria.
Progetto definitivo: Costruzione della condotta adduttrice Falzè-Nervesa.
Attraversamento fiume Piave.

In riferimento alla nota di codesta Autorità n. 762 del 17/10/2019 con la quale è stata convocata una conferenza di servizi inerente all'intervento in oggetto citato, si evidenzia che lo scrivente Settore non deve rilasciare alcuna autorizzazione allo stesso, né darne parere.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
Simone Busoni

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
Sede di Venezia

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - art. 158-bis - Servizio idrico integrato.
Convocazione Conferenza dei servizi decisoria. Progetto definitivo: Costruzione della condotta adduttrice Falzè-Nervesa. Attraversamento fiume Piave.

Al Consiglio di Bacino Veneto Orientale
pec@aatovo.legalmail.it

Si fa riferimento alla nota prot. 762 del 17 ottobre 2019 con il quale codesto responsabile del procedimento ha convocato la conferenza di servizi decisoria sull'intervento in oggetto precisato, si comunica l'impossibilità della scrivente a prendervi parte.

Esaminata la documentazione progettuale resa disponibile sul sito internet del Consiglio di bacino Veneto Orientale, questa Autorità di bacino,

CONSIDERATO che:

- l'intervento di che trattasi è finalizzato ad interconnettere reti adduttrici alimentati da diverse fonti idropotabili e si colloca pertanto all'interno delle *misure di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi nell'approvvigionamento idropotabile* già previsti dal Programma delle misure del piano di gestione delle acque (§ 13.4.9 - Volume 8 - Programma delle misure);
- l'attraversamento del fiume Piave, in corrispondenza della stretta di Falzè, presenta, come espressamente riconosciuto dal proponente, delicati aspetti di natura idraulica ed idromorfologica, peraltro confermati dagli esiti dei recenti fenomeni alluvionali dell'ottobre 2018;

esprime parere favorevole nei riguardi del progetto in epigrafe con le seguenti prescrizioni:

- le simulazioni idrauliche siano effettuate utilizzando un modello di calcolo che valuti sia gli scavi che i depositi e che integri in maniera diretta sia la componente idraulica che quella legata al trasporto solido;
- la piena centenaria da prendere a riferimento per la verifica idraulica sia quella assunta nell'ambito del Piano di gestione del rischio alluvioni;
- l'approfondimento della condotta rispetto alla quota di talweg del fiume Piave dovrà essere pari alla profondità di massimo scavo come risultante dalle predette valutazioni più un adeguato franco di sicurezza, calcolato dall'estradosso del manufatto di attraversamento, pari ad almeno 100 cm.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Baruffi

responsabile istruttoria: ing. Giuseppe Fragola
responsabile del procedimento: ing. Andrea Braidot e ing. Michele Ferri

www.alpiorientali.it - PEC: alpiorientali@legalmail.it

Sede di Venezia - Cannaregio, 4314
Tel. 041 714444 - Fax 041 714313
segreteria.venezia@distrettoalpiorientali.it

Sede di Trento - Piazza A. Vittoria, 5
Tel. 0461 236000 - Fax 0461 233604
segreteria.trento@distrettoalpiorientali.it



energy to inspire the world

Montebelluna 23 Ottobre 2019
Prot. 328 MONT/vf

Spett.le
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE
Viale Veneto, 46
31015 CONEGLIANO (TV)
Trasmessa via PEC a:
pec@aatovo.legalmail.it


**OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – art-. 158 bis – Servizio Idrico Integrato.
Convocazione conferenza dei servizi decisoria.
Progetto definitivo: Costruzione della condotta adduttrice Falzè-Nervesa.
Attraversamento Fiume Piave.**

Con riferimento alla Vostra nota prot. 762 del 17/10/2019 pari oggetto, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.

Distinti Saluti

Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centro di Montebelluna

Manager
Fabio Varotto



Centro di Montebelluna
Via Feltrina Sud, 137
31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423/302700
www.snam.it

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio