LEGENDA:

- CONDOTTA ESISTENTE FOGNATURA ACQUE NERE
- CONDOTTA IN GHISA SFEROIDALE DN 250 mm
- CONDOTTA IN GHISA SFEROIDALE DN 300 mm
- CONDOTTA IN GHISA SFEROIDALE IN PRESSIONE DN 150
- CONDOTTA IN ACCIAIO INOX IN PRESSIONE DN 150
- CONDOTTA IN GHISA SFEROIDALE IN PRESSIONE DN 200
- CONDOTTA IN PVC SN8 ø 200mm
- CONDOTTA IN PVC SN8 ø 160mm
- PUNTI DI ISPEZIONE SU CONDOTTA IN PRESSIONE (ID, Quota [m s.l.m.])
- SFIATO SU CONDOTTA IN PRESSIONE (ID, Quota [m s.l.m.])
- POZZETTO DI ISPEZIONE CIRCOLARE ø 800 in CLS AUTOCOMPATTANTE (ID, Quota [m s.l.m.])
- NN — LUNGHEZZA TRATTI DI FOGNATURA
- POZZETTO "GIRO" IN POLIETILENE ø 315mm
- IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE GESTIONE PRIVATA
- IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE GESTIONE ATS srl
- VASCA IMHOFF – GESTIONE ATS srl
- RILIEVO CORDOLI / MARCIAPIEDI / CIGLI
- RILIEVO RECINZIONI
- 55 — NUMERO CIVICO – UTENZA
- SEZIONI DI CAMBIO PENDENZA E/O DEVIAZIONI PLANIMETRICHE DELLA CONDOTTA IN PRESSIONE
- CAVIDOTTO DI ALIMENTAZIONE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

LEGENDA SOTTOSERVIZI STATO DI FATTO

- FOGNATURA ACQUE BIANCHE
- RETE ACQUEDOTTO
- RETE GAS (non specificata)
- RETE GAS (linea media pressione)
- RETE GAS (linea bassa pressione)
- RETE ELETTRICA
- RETE ELETTRICA (media tensione – cavi interrati)
- RETE ELETTRICA (bassa tensione – cavi interrati)
- RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- RETE ELETTRICA AEREA
- RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA AEREA
- RETE TELEFONICA (cavi interrati)
- RETE TELEFONICA AEREA
- RETE FIBRA OTTICA

INQUADRAMENTO



POSIZIONE, CONSISTENZA E QUOTA DEI SERVIZI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE SUL POSTO CON I SOGGETTI GESTORI PRIMA DI INIZIARE LE LAVORAZIONI

SCALA GRAFICA 1:500
0m 5 10 15 20 25m

N
O E
S

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.

ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA PER ACQUE NERE LUNGO STRADA NOALESE IN COMUNE DI TREVISO

PROGETTO DEFINITIVO

SOVRAPPOSIZIONE DEL PROGETTO AI SOTTOSERVIZI ESISTENTI
Tavola 5 di 5

N. ELABORATO: 7E
FORMATO A1a
SCALA 1:500
CODICE PROGETTO: 27 18 I DS

Con.	Rev.	Nome file	Data	Redatto	Controllato	Approvato
1	1	2718IDS1_plan sovrap_1.dwg |7E.dwg	19/11/2019	GM	DB	AM

IL DIRETTORE
ING. ROBERTO DURIGON

PROGETTISTA DELL'INTERVENTO
ING. ANTONIO MARTINI

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI TREVISO — A 1452 — ING. ANTONIO MARTINI

STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.r.l.
info@martiniingegneria.it
Studio certificato per la Qualità, Sicurezza e Ambiente

Questo documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto dei progettisti. (legge 22/4/41 n. 633 – art. 2575 e segg. c.c.)